DITAC 동의분석센터
DONG-EUI ANALYSIS CENTER

# 수질검사성적서

[동의과학대학교 산학협력단]부산 부산진구 양지로 54
Tel.051-860-3259 Fax.051-860-3337
http://www.ditac.or.kr

팀장 윤민수 센터장 박동혁

완료일자 : 2025 년 06 월 16 일

받 음부산 사하구 낙동남로1233번길 20 (하단동, 서부산권 장애인스포츠센터)
서부산권 장애인스포츠센터 귀하 [ 49300 ]

1.시료내역

| 접수번호 | 25-250602-01-01 | 접수일자 | 2025 년 06 월 02 일 |
|---|---|---|---|
| 시 료 명 | 수영장수 | 용 도 | 타법령 |
| 업 체 명 | 서부산권 장애인스포츠센터 | 대 표 자 | 이경순 |
| 채수장소 | 부산 사하구 낙동남로1233번길 20 | | |

귀하께서 의뢰하신 시료에 대하여 다음과 같이 시험성적서를 교부합니다.

2.시험항목 및 결과

| 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|---|---|---|
| 1. 총대장균군 | 10mL 대상욕조수 5개 중 양성이 2개이하 | 음성 |
| 2. 유리잔류염소 | 0.4 mg/L ~ 1.0 mg/L | 0.58 |
| 3. 과망간산칼륨소비량 | 12 mg/L 이하 | 2.1 |
| 4. 수소이온농도지수(pH) | 5.8 ~ 8.6 | 7.9 |
| 5. 탁도 | 1.5 NTU 이하 | 0.31 |
| 6. 비소 | 0.05 mg/L 이하 | 불검출 |
| 7. 수은 | 0.007 mg/L 이하 | 불검출 |
| 8. 알루미늄 | 0.5 mg/L 이하 | 불검출 |
| 9. 결합잔류염소 | 0.5 mg/L 이하 | 0.13 |
| | - 이하여백 - | |
| 판정 | 적합 | |
| 기준 초과 항목 | | |

이 검사성적서는 제시된 시료에 한하며 검사의뢰목적 이외 광고, 선전 등에 이용할 수 없습니다.

**동의과학대학교 산학협력단 동의분석센터장**