DITAC 동의분석센터
DONG-EUI ANALYSIS CENTER

수질검사성적서

[동의과학대학교 산학협력단]부산 부산진구 양지로 54
Tel.051-860-3259 Fax.051-860-3337
http://www.ditac.or.kr

팀장 윤민수 센터장 박동혁

완료일자 : 2025 년 11 월 19 일

받 음부산 사하구 낙동남로1233번길 20 (하단동, 서부산권 장애인스포츠센터)
서부산권 장애인스포츠센터 귀하 [49300]

1.시료내역

접수번호	25-251111-01-01	접수일자	2025 년 11 월 11 일
시 료 명	수영장수	용 도	타법령
업 체 명	서부산권 장애인스포츠센터	대 표 자	이경순
채수장소	부산 사하구 낙동남로1233번길 20		

귀하께서 의뢰하신 시료에 대하여 다음과 같이 시험성적서를 교부합니다.

2.시험항목 및 결과

검사항목	수질기준	검사결과
1. 총대장균군	10mL 대상욕조수 5개 중 양성이 2개이하	음성
2. 유리잔류염소	0.4 mg/L ~ 1.0 mg/L	0.57
3. 과망간산칼륨소비량	12 mg/L 이하	1.7
4. 수소이온농도지수(pH)	5.8 ~ 8.6	7.8
5. 탁도	1.5 NTU 이하	0.26
6. 비소	0.05 mg/L 이하	불검출
7. 수은	0.007 mg/L 이하	불검출
8. 알루미늄	0.5 mg/L 이하	0.03
9. 결합잔류염소	0.5 mg/L 이하	0.12
	- 이하여백 -	
판정	적합	
기준 초과 항목		

이 검사성적서는 제시된 시료에 한하며 검사의뢰목적 이외 광고, 선전 등에 이용할 수 없습니다.

동의과학대학교 산학협력단 동의분석센터장